

Общество с ограниченной ответственностью "ОКС-СИТИ"; Регистрационный номер - 641 от 22.11.2010 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС.RU.0001.21ЭП70	Дата получения 24.08.2011	Дата окончания 24.08.2016

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№	2- О (идентификационный номер протокола)
---	---

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.12.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671410, Республика Бурятия, с. Хоринск, ул. Ленина, д. №23

2.3. Наименование структурного подразделения: МБОУ ДОД "СДЮТиЭ" - Здание МКУ «Хоринское управление образования, кабинет №4

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 2

3.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования

3.3. Код по ОК 016-94: 25478

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Прибор комбинированный (измеритель каналы относительности влажности, температуры, освещенности и яркости) "ТКА-ПКМ (41)"	203508П	178358	20.10.2016
Рулетка измерительная металлическая FISCO UM5M	2	0247/18	13.02.2016

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп/кол-во	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Здание МКУ «Хоринское управление образования, кабинет №4	с матовым плафоном	ЛЛ/4	2x36	2.5	---


7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Здание МКУ «Хоринское управление образования, кабинет №4		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	592	200	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	Заведующий лабораторией ООО "ОКС-СИТИ", эксперт по СОУТ		Оршинов А.К.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "ОКС-СИТИ"; Регистрационный номер - 641 от 22.11.2010 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС.RU.0001.21ЭП70	Дата получения 24.08.2011	Дата окончания 24.08.2016

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№	2- Н
	(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.12.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671410, Республика Бурятия, с. Хоринск, ул. Ленина, д. №23

2.3. Наименование структурного подразделения: МБОУ ДОД "СДЮТиЭ" - Здание МКУ «Хоринское управление образования, кабинет №4

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 2

3.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования

3.3. Код по ОК 016-94: 25478

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	4098	1503/15	20.09.2016

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	до 75	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	до 5	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 20	до 20	2
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	Заведующий лабораторией ООО "ОКС-СИТИ", эксперт по СОУТ				
(№ в реестре экспертов)	(должность)		(подпись)		



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021681

Владелец Жамбалдоржиева Любовь Баировна

Действителен с 28.05.2024 по 28.05.2025