

Общество с ограниченной ответственностью "ОКС-СИТИ"; Регистрационный номер - 641 от 22.11.2010 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС.RU.0001.21ЭП70	Дата получения 24.08.2011	Дата окончания 24.08.2016

**ПРОТОКОЛ**  
**проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды**

№	3- О (идентификационный номер протокола)
---	---

**1. Дата проведения измерений (оценки):** 14.12.2015

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671410, Республика Бурятия, с. Хоринск, ул. Ленина, д. №23

2.3. Наименование структурного подразделения: МБОУ ДОД "СДЮТЭ" - Здание МБОУ «ХСОШ №1», кабинет № 21

**3. Сведения о рабочем месте:**

3.1. Номер рабочего места: 3

3.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования

3.3. Код по ОК 016-94: 25478

**4. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Прибор комбинированный (измеритель каналы относительности влажности, температуры, освещенности и яркости) "ТКА-ПКМ (41)"	203508П	178358	20.10.2016
Рулетка измерительная металлическая FISCO UM5M	2	0247/18	13.02.2016

**5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;

- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;

- СанПин 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

**6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):**

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп/кол-во	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Компьютерный класс	с зеркальным отражателем	ЛЛ/4	2x36	2.3	---

**7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**


Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
<b>Компьютерный класс</b>		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		<b>70</b>
Освещенность рабочей поверхности, лк	445	300	<b>2</b>	
Прямая блескость	Отсутствует	Отсутствие	---	
Отраженная блескость	Отсутствует	Отсутствие	---	
<b>Компьютерный класс</b>		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03		<b>30</b>

Освещенность рабочей поверхности (общая), лк	445	200	2	
Освещенность р.п.(комбинированная), лк	532	300-500	2	
Прямая блескость	Отсутствует	Отсутствие	---	
Отраженная блескость	Отсутствует	Отсутствие	---	

### 8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

### 9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	Заведующий лабораторией ООО "ОКС-СИТИ", эксперт по СОУТ		Оршионов А.К.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)





Общество с ограниченной ответственностью "ОКС-СИТИ"; Регистрационный номер - 641 от 22.11.2010 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС.RU.0001.21ЭП70	Дата получения 24.08.2011	Дата окончания 24.08.2016

## ПРОТОКОЛ

### проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№	3- Н
	<small>(идентификационный номер протокола)</small>

**1. Дата проведения измерений (оценки):** 14.12.2015

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671410, Республика Бурятия, с. Хоринск, ул. Ленина, д. №23

2.3. Наименование структурного подразделения: МБОУ ДОД "СДЮТ и Э" - Здание МБОУ «ХСОШ №1», кабинет № 21

**3. Сведения о рабочем месте:**

3.1. Номер рабочего места: 3

3.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования

3.3. Код по ОК 016-94: 25478

**4. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер механический СОППр-2а-3-000	4098	1503/15	20.09.2016

**5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

**6. Краткое описание выполняемой работы:**

*Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплекует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение срока обучения.*

**7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
<b>Сенсорные нагрузки</b>			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	до 75	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	до 5	до 10	1
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	до 20	до 20	2
<b>Монотонность нагрузок</b>			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

**8. Заключение:**

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

**9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

	Заведующий лабораторией ООО "ОКС-СИТИ", эксперт по СОУТ		Оршинов А.К.
<small>(№ в реестре экспертов)</small>	<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(Ф.И.О.)</small>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021681

Владелец Жамбалдоржиева Любовь Баировна

Действителен с 28.05.2024 по 28.05.2025